

Entidade Gestora:

Abrantaqua

Urbanização dos Plátanos, Lote 2-D, Loja B, 2200-025 ABRANTES
Tel. + 351 241 331 562, Fax + 351 241 331 570, E-mail geral@abrantaqua.pt



ER-1210/2011 GA-2011/0635

Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Concessão (concessão municipal)
Entidade titular	CM de Abrantes
Composição acionista (%)	60 % - FCC Aqualia, SA e 40 % - Lena Ambiente
Período de vigência do contrato	2008 - 2038
Tipo de serviço	Em baixa
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	NA
Alojamentos servidos (n.º)	21487
Acessibilidade física do serviço através de redes fixas e meios móveis (%)	95
Tipologia da área de intervenção	Área mediantemente urbana
Volume de atividade (m³/ano)	1.880.378
Utilização de águas residuais tratadas (%)	0
Produção própria de energia (%)	0



Perfil do sistema de saneamento de águas residuais:

Estações de tratamento de águas residuais (n.º)	29
Fossas sépticas coletivas (n.º)	0
Licenciamento de descargas (%)	52
Comprimento total de coletores (km)	268,0
Densidade de ramais (n.º de ramais/km de rede)	81
Comprimento total de coletores separativos de águas pluviais (km)	0
Estações elevatórias (n.º)	45
Descarregadores de emergência (n.º)	6
Erissários submarinos (n.º)	0
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200)	63
Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200)	73
Índice de medição de caudais (em 200)	39

Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2018	Valor do indicador (valor de referência)	Fabilidade dos dados	Histórico 2014 - 2018	Observações
ADEQUAÇÃO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR					
AR 01 - Acessibilidade física do serviço através de redes fixas	●	89 % [85; 100]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 02 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,33 % [0; 0,50]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 03 - Ocorrência de inundações	●	0,05 /(1000 ramais.ano) [0; 0,25[★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 04 - Resposta a reclamações e sugestões	●	100 % 100	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
AR 05 - Cobertura dos gastos	●	115 % [100; 110]	★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 06 - Adesão ao serviço	●	95,1 % [95,0; 100]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 07 - Reabilitação de coletores	●	0,0 %/ano [1,0; 4,0]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 08 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores	●	0,7 /(100 km.ano) 0,0	★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 09 - Adequação dos recursos humanos	●	7,3 /(100 km.ano) [5,0; 11,0]	★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
AR 10 - Eficiência energética de instalações elevatórias	●	0,95 kWh/(m³.100m) [0,27; 0,45]	★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 11 - Acessibilidade física ao tratamento	●	100 % 100	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 12 - Controlo de descargas de emergência	●	17 % [90; 100]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
AR 13 - Cumprimento da licença de descarga	●	95 % 100	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
		100 %	★★★		



Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; ⓘ alerta; — NA não aplicável; ✖ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.
A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.